

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SYRENA” w Warszawie**

**ul. Syreny 26, 01-150 Warszawa**

**Telefon: 22 632 32 41; 22 632 32 42 Fax.: 22 632 75 09**

**[www.dpssyrena.pl](http://www.dpssyrena.pl); e-mail: [sekretariat@dpssyrena.pl](mailto:sekretariat@dpssyrena.pl);**

**NIP: 527-17- 43 - 520 Regon: 006377177**

---

Warszawa, dnia 23 maja 2014 r.

DPS.271.43.6050.101.7.2014

Do Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego

Dot.: przetargu na wykonanie modernizacji 52 szt. balkonów – wykonanie izolacji przeciwwodnych, nowych posadzek, obróbek blacharskich, malowania w budynku Domu Pomocy Społecznej „SYRENA” przy ul. Syreny 26 w Warszawie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy:

Zapytanie:

„Projekt budowlany, SIWZ oraz STWiORB, które dołączono do dokumentacji dotyczą termomodernizacji budynków i remontu balkonów. Detal architektoniczny zawarty na rysunku A11 dotyczy właśnie takiej inwestycji. W tym momencie nasuwa się pytanie o sposób wykonania remontu płyt balkonowych. Jeśli wyprawa zostanie wykonana wg. wytycznych zamieszczonych w dokumentacji, niezabezpieczona zostanie krawędź połączenia docelowym ociepleniem elewacji. Proszę o informację z przewidywanym sposobem zabezpieczenia połączenia lub ewentualną zmianą wyprawy pionowej. Jeśli takie nie występuje to proszę o mail z informacją o możliwości zmiany podstawy wykonania kosztorysu ofertowego.”

Odpowiedź:

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje detal docieplenia balkonu. Zapisy w przedmiarze robót pozostają bez zmian. Należy uwzględnić zmianę zawartą w rysunku A11.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
„SYRENA”